



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DV-7301BU0249
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	VSH Fittings BV Oude Amersfoortseweg 99, NL-1212 AA Hilversum
Vertreiber <i>distributor</i>	VSH Fittings BV Oude Amersfoortseweg 99, NL-1212 AA Hilversum
Produktart <i>product category</i>	Nichtrostende Rohre: Rohr aus nichtrostendem Stahl (7301)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Längsnahtgeschweißtes Rohr aus nichtrostendem Stahl (Werkstoff: 1.4401)
Modell <i>model</i>	SudoXPress Edelstahl
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: K 13 0009 vom 05.03.2014 (MPD) Kontrollprüfung Labor: K 04 0243.1-K 04 0243.4 vom 01.03.2004 (MPD)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW GW 541 (01.10.2004)



70029-01-A-CE

Ablaufdatum / AZ 25.05.2019 / 15-0035-WNA
date of expiry / file no.

09.02.2015 GI A-1/2 
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN
45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
SudoXPress Edelstahl	Nenn Durchmesser: 12 bis 108 mm	Tabelle 3

Verwendungshinweise / Bemerkungen*hints of utilization / remarks*

geprüfte Abmessungen: 12 mm, 15 mm, 18 mm, 22 mm, 28 mm, 35 mm, 42 mm, 54 mm, 76,1 mm, 88,9 mm und 108 mm

DVG