

ARGB – KVBG

The ARGB-KVBG laboratory certifies the conformity with the Belgian requirements for fittings with pressing ends for use with steel tubes in **inside building installations** on natural gas.
Le laboratoire de l'ARGB certifie que les raccords à sertir en cuivre sont conformes aux exigences belges pour l'utilisation dans des installations intérieures au gaz naturel.
Het laboratorium van de KVBG verklaart dat de koperen persfittings conform zijn aan de Belgische eisen voor het gebruik in **aardgasbinneninstallaties**.

Certificate number:
N° du certificat : **C-11-3511-A**
Certificaat nummer:

Date of issue:
Date d'édition: **02-02-2011**
Datum van aflevering:

Manufacturer:
Fabricant: **Comap Sudopress**
Fabrikant: 46 Rue de l'Industrie F-45550 St. Denis de l'Hotel - France

model : SudoPress Visu Control

Type:
■ type SPG 5000V : article n° SPG 5001V – SPG 5002V - SPG 5040V - SPG 5041V - SPG 5130V - SPG 5130RV - SPG 5243V - SPG 5270V - SPG 5275V – SPG 5290V - SPG 5301V.
■ type SPG 4000GV: article n° SPG 4001GV - SPG 4090GV - SPG 4130GV – SPG 4243GV - SPG 4270GV - SPG 4280GV - SPG 4281GV - SPG 4471GV.

Ø12 - Ø15 - Ø18 - Ø22 - Ø28 - Ø35 - Ø42 - Ø54

Scope:
Domaine d'application:
Toepassingsgebied :
■ Low and medium pressure gas installations according to the standard NBN D51-003 and NBN D51-004 with pressure ≤ 5 .
■ *Installations basse et moyenne pression suivant la norme NBN D51-003 et NBN D51-004 avec une pression ≤ 5 bar .*
■ Lage druk gasinstallaties volgens de norm NBN D51-003 en NBN D51-004 met een druk ≤ 5 bar .

Test-Reports:
Rapports d'essai:
Testrapporten: ■ DG-8531BR0270 (Ref. 120002452-11 , Ref. 120002452-2)

Test-department Manager


Olivier THIBAUT